

**GMINA BIECZ**  
38-240 Biecz, Rynek 1  
**ZP.271.5.2019**  
wzrost  
tel./fax 18 44 71 113  
NIP 738-197-38-83

Biecz, dnia 08.04.2019 r.

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji – w miejscowościach Raclawice i Rożnowice” – część 2.

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy części 2 zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1986), udziela następującego wyjaśnienia:

#### Pytanie

Proszę o wyjaśnienie ponieważ: w opisie jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym o wydatku  $V_n=V_w=2400\text{m}^3/\text{h}$  i sprężu 320Pa. Natomiast na rysunku jest opisana centrala z wymiennikiem krzyżowym o wydatku  $V_n=V_w=2500\text{m}^3/\text{h}$  i sprężu 380Pa.

#### Odpowiedź:

Należy wycenić centralę z wymiennikiem krzyżowym o wydatku  $V_n=V_w=2500\text{m}^3/\text{h}$  i sprężu 380Pa; wyposażoną w sekcję: nawiewną, wywiewną, filtracyjną, wymiennika krzyżowego, nagrzewnicę wodną o mocy 16 kW.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Otrzymują:

1. Wykonawca składający zapytanie,
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
3. Strona internetowa Zamawiającego,
4. A/a.

**URZĘDNIK**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Kuczyński