

Biecz, dnia 10.04.2019 r.

ZP. 271.5.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na **zadanie pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji – w miejscowościach Raclawice i Rożnowice” – część 2.**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy części 2 zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986), udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1

1) czy w zakres zamówienia wchodzi zakup i montaż schodołazu, jeśli tak proszę o podanie parametrów urządzenia

Odpowiedź 1

Zakup i montaż schodołazu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

2) konstrukcja dachowa na być wykonana z drewna o klasie C30 (wg opisu projektu architektonicznego) czy o klasie C24 (wg opisu projektu konstrukcyjnego)

Odpowiedź 2

Konstrukcję dachową należy wykonać zgodnie z zapisami projektu konstrukcyjnego tj. w klasie drewna C24.

Pytanie 3

3) bardzo proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, proszę o szczegółowy opis ścian mobilnych, z czego wykonane, schemat konstrukcji

Odpowiedź 3

Lokalizacja i wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przedstawione są na poszczególnych rzutach projektu architektonicznego. Parametry stolarki znajdują się w opisie technicznym natomiast ilość w przedmiarze robót. W drzwiach do pomieszczeń z wentylacją tylko wywiewną należy zastosować otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o pow. netto 220cm².

Drzwi do kabin ustępowych w ustępach wydzielonych podcięte dołem na 20cm (wys. skrzydła 180cm)

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ścianki mobilnej. Nie została ona ujęta w projekcie architektonicznym opisującym w tym zakresie przedmiot zamówienia. Ze względu na jej pierwotne występowanie w projekcie (co zostało zmienione na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę) omyłkowo projekty branżowe opisujące przedmiot zamówienia w zakresie elektrycznym i sanitarnym wykonane zostały na rzutach z wrysowaną ścianką.

Wykreśleniu ulega z przedmiaru robót budowlanych poz. 118 : " *KNR 0-191022/12Montaż drzwi PCV - analogia ścianka działowa mobilna w sali konsumpcyjnej 8,40×3,30 m2 razem m2 27,720*"

Pytanie 4

4) poz. 128 przedmiaru robót- posadzki z desek klejonych typu "BAR" - proszę o podanie parametrów deski

Odpowiedź 4

Do wykonania podłóg drewnianych należy zastosować warstwowe deski gr 14mm o twardości min 3.7kg/mm²

Pytanie 5

5) poz. 152 przedmiaru robót - balustrady stalowe dla niepełnosprawnych - jaki rodzaj stali, stal czarna malowana proszkowo czy stal chromoniklowa ?

Odpowiedź 5

Należy wykonać balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.


W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i tym samym przedłuża pierwotny termin składania ofert z dnia 10.04.2019 r. godz. 10:00 na dzień 17.04.2019 r. godz. 10:00.

Załączniki:

1. Nowy zmieniony opis przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawca składający zapytanie,
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
3. Strona internetowa Zamawiającego,
4. A/a.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Wędrychowicz