

Biecz, 11.04.2017 r.

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.271.10.2017**

**Dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa dróg gminnych nr 271107K w km 0+000-0+789 w m. Biecz.**

**WYJAŚNIENIE treści SIWZ II**

Gmina Biecz, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Przebudowa dróg gminnych nr 271107K w km 0+000-0+789 w m. Biecz.**

Bardzo prosimy o wyjaśnienia poniższych kwestii:

**Pytanie nr 1**

- projekt nie przewiduje wymiany istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz nie podaje również materiału z jakiego są one wykonane. Prosimy o podanie rozwiązania wymiany i przepięcia istniejących przyłączy w nowoprojektowane studnie plastikowe fi 425mm (pod nową nawierzchnią należałoby zastosować nowe materiały)
- brak w projekcie rozwiązania połączenia istniejącej kanalizacji ze studnią początkową fi 425 w km 0+019,3 - prosimy o rozwiązanie projektowe
- brak likwidacji lub ponownej odbudowy (z rozwiązaniem projektowym i uzgodnieniami z użytkownikiem i PKP) bocznicy kolejowej prowadzącej na tartak

**Odpowiedź nr 1**

- Nie przewiduje się wymiany istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej. Przyłącza do kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez studnie z kinetami, a przy braku takiej możliwości poprzez studnie z nawiercanymi wkładki IN SITU z uszczelką.
- Należy zastosować studnię 425 z kinetą przelotową DN 400 z dolotem prawym DN P 200, na wyjściu należy zastosować redukcję do DN 315 (poprzedzoną złączką w przypadku wyjścia bosym końcem).
- Istniejącą bocznice kolejową w granicach pasa drogowego należy rozebrać, nie przewiduje się jej odbudowy. Rozbiórkę należy w kalkulować w roboty rozbiórkowe nawierzchni oraz podbudowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i tym samym nie przedłuża terminu składania ofert.

Otrzymują:

1. Wykonawca składający zapytanie,
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
3. Strona internetowa Zamawiającego,
4. A/a.

  
BURMISTRZ  
mgr Mirosław Wędrychowicz