

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.271.3.2016**

**Dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Rozbudowa istniejącego przedszkola w Bieczu o część żłobkową z dwoma oddziałami i niezbędnym zapleczem oraz całorocznym krytym placem zabaw – bawialnią w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat „MALUCH” – edycja 2016, Etap I.**

**WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Gmina Biecz, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **Rozbudowa istniejącego przedszkola w Bieczu o część żłobkową z dwoma oddziałami i niezbędnym zapleczem oraz całorocznym krytym placem zabaw – bawialnią w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat „MALUCH” – edycja 2016, etap I.**

Złożone przez Wykonawcę pytania i udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Czy w zakresie jest wykonanie elewacji z Okładziny – kasetonów elewacyjnych o wymiarach 100x100 cm i 100x67cm z blachy o różnej kolorystyce nawiązującymi do klocków lego – kolorystyka wg rys. kolorystyki elewacji? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie.

**Wyjaśnienie**

Forma wykonania elewacji obiektu przedstawiona została na rysunkach zamiennych opisujących zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2**

W pkt III.3 ppkt. 2) Zamawiający wyłączył z zakresu robót zadaszania. Czy są to wszystkie zadaszania zewnętrzne przy elewacjach widoczne między innymi na rysunkach 12. Szczegół A – zadaszanie nad wejściem.pdf oraz 03.Rzut parteru.pdf wraz z rurami stalowymi?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wyłączył z zakresu prac niniejszego postępowania - Etapu I w całości wykonanie zadaszania zewnętrznego przy elewacjach.

**Pytanie 3**

Czy zakres wyposażenia wyłączonego z zakresu robót obejmuje również Scenę drewnianą zabezpieczoną do stopnia NRO widoczną na rzucie parteru?

### Wyjaśnienie

Scenę drewnianą należy wycenić i wykonać w niniejszym postępowaniu. Nie jest ona przedmiotem wyposażenia i nie została wyłączona z Etapu I prac.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający ze względu na dokonanie w dniu dzisiejszym zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.06.2016 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawca składający zapytanie,
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
3. Strona internetowa Zamawiającego,
4. A/a.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Mirosław Wędrychowiec*